

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области за II квартал 2022 года

Наименование учреждения	Наименование органа, проводившего проверку	Реквизиты акта (справки) проверки			Выявленные нарушения			Количество вынесенных постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и (или) предупреждения		Общая сумма наложенных административных штрафов (руб.)		Принятые меры по результатам проверки				Неустраненные нарушения на отчетную дату		
		Номер	Дата	Тема проверки	Наименование нарушения	Контрольный срок устранения	Сумма (руб.)	в отношении юридического лица	в отношении должностного лица	в отношении юридического лица	в отношении должностного лица	Меры по устранению нарушения	Документ	№, дата	Сумма (руб.)	Причина	Сумма (руб.)	Планируемая дата устранения
ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Прокуратура г. Кандалакша	Решение № 136	22.10.2020г.	Исполнение Федерального законодательства о пожарной безопасности	1.нарушением п. 55 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 25.04.2020 № 390, является неисправность внутреннего противопожарного водопровода так как по факту два пожарных крана заглушены, перекрыты в связи с аварией на трубопроводе в 1-м корпусе учреждения. 2. нарушение несоблюдение проектных решений по вмонтированию пластиковых труб для подачи воды в учреждении. 3. отсутствует документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, не представлены паспорта на внутренний противопожарный водопровод 1 и 2 корпуса пластиковых труб для подачи воды. 4. не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений.	-	-	-	-	-	-	по п. 1,2,4, нарушение устранено , по п. 3 нарушение будет устранено в соответствии с планом на 2021-2022гг.	-	-	-	-	-	-

ГОАУСОН "Кандалакшский дом-интернат для престарелых инвалидов"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (Управление Роспотребнадзор а по Мурманской области)	Распоряже ние (приказ) органа государст венного контроля (надзора), органа муниципа льного контроля № 255/21	14.04.2021	Плановая документарная "Соблюдение санитарного законодательст ва" Представление об устранение выявленных нарушений № 255/21 от 02.06.2021г.	1.Оборудовать в двухэтажном здании первого корпуса лифт или другое устройство для транспортирования лиц пожилого возраста в соответствии с требованием п. 9.12. СП 2.1.3678-20. 2.Обеспечить покрытие пола и стен помещений в санитарной комнате первого корпуса отделения милосердия, в санитарном узле отделения общего типа первого корпуса материалом в соответствии с требованием п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20.- 3.Обеспечить в санитарной комнате первого корпуса отделения милосердия покрытие радиатора отопления в соответствии с требованием п. 9.37. СП 2.1.3678-20. 4.Обеспечить в мужском санитарном узле отделения общего типа первого корпуса не оборудова-на умывальную зону, писсуары в соответствии с требованием п. 9.25 СП 2.1.3678-20. 5.Обеспечить в раздаточной в отделении милосердия второго корпуса покрытие пола, стен, по-толков в соответствии с требованием п. 2.7., п. 9.21.СП 2.1.3678-20. 6.Обеспечить основные помещения, необходимые для обеспечения противоэпидемического ре-жима и минимальные площади помещений «Буфетная с оборудованием для мойки столовой посу-ды-15 кв.м, в соответствии с требованием п.66 СП 2.1.3678-20 Приложение 1. 7.Обеспечить изготовление продукции в соответствии с ассортиментом, утвержденным руково-дителем организации или -уполномоченным им лицом, по технологическим документам в соот-ветствии с требованием раздел II п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 8.Обеспечить контроль за исполнением персоналом пищеблока личной гигиены в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.	02.06.2022	-	-	-	-	-	нарушения устранены	1. Договор № КВ 003 2-3. Договор № 3Ц 086 4. Договор № КВ 018 5. Договор № 3Ц 087	1. 28.02.2022 2-3. 10.12.2021 4. 27.12.2021 5. 10.12.2021	1. 2 728 053,90 2-3. 541 215,00 4. 900 319,99 5. 665 000,00	-	-	-
ГОАУСОН "Кандалакш ский дом- интернат для престарелых инвалидов"	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (Управление Роспотребнадзор а по Мурманской области)	Решение о проведен ии выездной проверки плановой № 282/22- 13П	06.06.2022	Плановая проверка " Санитарно- эпидемиологи ческий контроль"	1., ул. Наймушина, д. 21, площадь раздаточной (буфетной) в отделении общего типа (по экспликации помещения № 112, № 113) меньше нормы и составляет 11,9 метра в нарушение СП 2.1.3678-20; 2- в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, ул. Наймушина, д. • 21, нарушена внутренняя отделка потолка, стен, пола: на поверхности потолка, стен имеются сколы, трещины, напольное покрытие - линолеум повреждено (дыры), в плинтусах имеются щели в нарушение п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20; 3.- в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, ул. Наймушина, д. 21, кресло для клиентов в нерабочем состоянии, повреждена поверхность обшивки в нарушение в нарушение п.8.2., п. 8.2.5. и 8.2.6. СП 2.1.3678-20; 4. - в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, ул. Наймушина, д. 21, не установлен водонагреватель в нарушение п. 8.2.20., п. 2.2.. СП 2.1.3678-20.		1		10000.00									

При наличии неустраненных нарушений прошлых периодов, информация подлежит отражению в таблице.

Сведения предоставляются ежеквартально.

В случае отсутствия проверок учреждением представляется информация за подписью руководителя, что проверки в _____ квартале 20__г. не проводились.

Проверка во втором квартале 2022г. проводилась Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области

Руководитель

Е.А. Орлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

юрисконсульт Садовская Валентина Вячеславовна
специалист по закупкам Засыпайко Ирина Владимировна
тел. 8(815 33)9-58-66

